

三亚环境投资集团“查堵点、破难题、促发展”活动已解决问题自行公示清单

(2022年12月30日)

序号	牵头单位	问题概况	问题来源	主要措施	完成情况
1	三亚环境投资集团有限公司	红沙水质净化厂西侧曝气系统有二十条曝气竖管，其中有十一条竖管漏气，致使底部曝气量不足，影响处理量。	2022年堵点问题	采取专业蛙人潜水的方式进行检修，具体措施：1. 检查西侧生化池20根曝气支管，每根支管主要检查竖管与横管连接法兰是否完好、冷凝水排放管接口是否完好等内容； 2. 根据检查结果进行针对性的配件采购或定制； 3. 使用采购或定制的配件再次潜水维修有问题的曝气支管。	已完成红沙水质净化厂西侧曝气系统漏气的十一条竖管维修，曝气正常，处理量可以增加。

序号	牵头单位	问题概况	问题来源	主要措施	完成情况
2	三亚环境投资集团有限公司	修复金鸡岭街与解放路交叉口污水管道破损及路面塌陷问题	2022年堵点问题	<p>1. 在位于破损区域的 G223 国道海榆东线 K319+448 机动车道处顶管埋设一条长 67 米污水管道。</p> <p>2. 将该管道的管径由原 DN800 改为 DN600，埋设深度为 6 米，最后是恢复塌陷路面，使该区域的路面恢复正常，保障市民出行。</p>	截至 11 月 1 日，已完成管道修复 100% 进度，路面已恢复畅通。
3	三亚环境投资集团有限公司	关于建筑公司供水、雨水、污水、中水管网抢修协调困难的问题	2022年堵点问题	需加强对电信网络、绿化、交警、执法、供电等有关部门的沟通协调。并形成相关协调机制。	12 月 5 日，已与交警部门协调，收到交警反馈可以进行边施工边申报。同时也向市住建、水务部门去函

序号	牵头单位	问题概况	问题来源	主要措施	完成情况
4	三亚环境投资集团有限公司	关于建筑公司工程项目验收困难的问题	2022年堵点问题	<p>1. 内部：公司制定了工程项目管理人员权责清单；并按清单落实责任。加强项目管理考核机制，加强项目负责人管理，加强对项目管理人员的考核。同时加强对项目人员验收工作的培训。</p> <p>2. 完成所有17个农村饮水项目的验收工作。</p>	截至12月6日，在集团公司协调帮助下，天涯区布甫村委会农村安全饮水支管网配套工程、天涯区羊新社区安全饮水支管网配套工程等17个历史遗留农村饮水工程项目验收工作。
5	三亚环境投资集团有限公司	三亚环投布草洗涤园项目农转用手续未完成，影响项目落地。	2022年堵点问题	协调市资规局加快推进项目农转用手续。	2022年11月17日海南省政府下达《关于三亚市SY2022-046号用地农转用手续的批复》（琼府委托（三亚）〔2022〕79号）批复本项目农转用，该问题已解决。